

Правила безпеки при виконанні вогневих робіт 1.1.2024

Вказівки щодо правил безпеки знаходяться на сайті www.brannvernforeningen.no

1. Визначення

Вогневі роботи – це роботи, при яких використовуються робочі інструменти та обладнання, що генерують іскри та/або тепло, і можуть призвести до пожежі. Вогневі роботи включають використання відкритого та закритого вогню, гарячого повітря, зварювання, різання та шліфування.

2. Де застосовуються правила безпеки

Правила безпеки мають застосовуватися під час проведення вогневих робіт у всіх середовищах з підвищеною пожежною небезпекою. Виняток становлять вогневі роботи, які виконуються в спеціально призначених для цього виробничих приміщеннях і в майстернях. Приміщення відділяється від тих приміщень, де виконуються інша діяльність, утворюючи окремий пожежний осередок. Воно повинно мати незаймисті поверхні.

3. Договір із залученим майстром/підрядником

Якщо вогневі роботи виконує найманий майстер/підрядник, страхувальник повинен переконатися, що вимоги правил безпеки включені в письмовий договір або контракт, укладений з ним.

4. Вимоги безпеки

4.1 Контрольний список для виконання вогневих робіт опублікований Finans Norge Forsikringsdrift, або еквівалентний список сворюється і підписується в електронному вигляді. Контрольний список міститься на сайті: www.brannvernforeningen.no.

4.2 Усі легкозаймисті матеріали, що знаходяться в зоні ризику, де проводяться вогневі роботи, повинні бути видалені або захищені.

4.3 Отвори в підлозі, стінах і стелі в зоні ризику, де проводяться вогневі роботи, необхідно закрити.

4.4 Відповідні засоби пожежогасіння мають бути в належному стані, їх мінімальна кількість – 2 шт.

Ручний вогнегасник вагою 6 кг/літр повинен знаходитись під рукою. Один ручний вогнегасник можна замінити пожежним шлангом для струменевої води.

4.5 Призначений наглядач за пожежною безпекою повинен безперервно контролювати пожежні ризики під час виконання робіт, на перервах і протягом необхідного часу після завершення робіт, щонайменше протягом однієї години. При низькій пожежній небезпеці пожежним наглядачем може бути і виконавець.

4.6 Наглядач за пожежною безпекою та виконавець робіт повинні мати дійсний сертифікат на проведення вогневих робіт, виданий Фондом Норвезької асоціації пожежної безпеки або іншою уповноваженою організацією в країнах Північної Європи.

5. Проведення вогневих робіт на дахах

На додаток до вищезазначених пунктів під час робіт на дахах застосовуються наступні вимоги безпеки:

5.1 При виконанні вогневих робіт на дахах, крім контрольного списку, необхідна документація про те, що проведена оцінка ризиків під час виконання робіт.

5.2 Використання відкритого та закритого вогню на дерев'яних дахах з облицюванням і вентиляльованим дахом заборонено.

5.3 Під час проведення вогневих робіт на компактних та інших дахах, не зазначених у пункті 5.2, займиста ізоляція та займисті конструкції мають бути належним чином захищені незаймистою ізоляцією або матеріалами, які забезпечують еквівалентний захист. Відкритий та закритий вогонь необхідно використовувати на безпечній відстані від будівельних конструкцій/частин будівлі, виконаних з легкозаймистих матеріалів.