

Производственная инструкция по выполнению огневых работ

Подлежит совместному заполнению до начала работ.

Под огневыми (пожароопасными) работами понимаются виды работ с использованием инструментов и оборудования, при которых происходит искрение и выделяется теплота, способные вызвать возгорание и пожар. Такие работы включают использование открытого огня, термофенов, сварочного, резального и/или шлифовального оборудования.

СВЕДЕНИЯ и ПОДПИСИ, подтверждающие заполнение и понимание инструкции

Виды работ:			
Место работ (описать место выполнения работ):			
Дата и время начала работ:		Дата и время окончания работ:	
Заказчик, физ. лицо/юр. лицо:	Моб. тел.:	Подпись:	
Исполнитель, физ. лицо/юр. лицо:	Моб. тел.:	Подпись:	№ сертификата:
Наблюдающий(-е):	Моб. тел.:	Подпись:	№ сертификата:

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель огневых работ (физическое или юридическое лицо) обязан убедиться в том, что работы выполняются безопасным образом и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Огневые работы должны быть завершены заблаговременно до окончания смены.

До начала работ:	
1	<input type="checkbox"/> Исполнитель работ имеет страховую защиту ответственности, соответствующую объему выполняемых работ и связанным с ними рискам.
2	<input type="checkbox"/> Выполнена оценка риска при наличии горючей изоляции в конструкциях.
3	<input type="checkbox"/> Проемы/отверстия в полу, стенах и потолках/кровле заделаны/уплотнены.
4	<input type="checkbox"/> Скрытые полости проверены (перекрытия по деревянным балкам, вентиляционные и вытяжные каналы, вводы кабелей и труб и др.).
5	<input type="checkbox"/> Легковоспламеняемые/горючие материалы и жидкости убраны.
6	<input type="checkbox"/> Легковоспламеняемые/горючие материалы, которые нельзя перемещать, и горючие элементы конструкций защищены или увлажнены.
7	<input type="checkbox"/> В наличии пригодные и достаточные средства пожаротушения в работоспособном состоянии, мин. 2 шт. ручных огнетушителей по 6 кг/л, к которым имеется легкий доступ. Ручной огнетушитель можно заменить пожарным шлангом с подводом воды к брандспойту. Оценка пригодности и количества в собственной документации прилагается к настоящей производственной инструкции.
8	<input type="checkbox"/> Датчики пожарной сигнализации/извещатели или цепи отключены. Отключил:.....
9	<input type="checkbox"/> Назначенные наблюдающие присутствуют при выполнении работ, в перерывах и в течение необходимого времени после завершения работ, мин. 1 час после окончания работ.
10	<input type="checkbox"/> Рабочее оборудование проверено и исправно.
11	<input type="checkbox"/> Рассмотрена потребность в повышении готовности к борьбе с пожаром.
12	<input type="checkbox"/> Из опасной зоны предусмотрено не менее двух путей эвакуации.
13	<input type="checkbox"/> Номера служб экстренной помощи и порядок оповещения о пожаре и несчастных случаях известны. Адрес места выполнения работ известен.

Взрывоопасные помещения и участки, неактуально

Эта часть инструкции касается помещений, частей помещений и зон, в которых имеется опасность взрыва вследствие присутствия взрывоопасных веществ, или вследствие (вероятности) смешивания воздуха с горючими газами, парами и/или горючей пылью в соотношении, в котором воздушная смесь становится взрывоопасной. Запрещается использование открытого огня в любом виде, включая сварку, резку и др. аналогичные процессы без письменного наряда-допуска, подписанного лицом, выдающим наряд-допуск/допускающим в соответствии с Правилами выполнения работ § 29-1.

14 Письменный наряд-допуск, подписанный лицом, выдающим наряд-допуск/допускающим. Имя, фамилия лица, выдавшего наряд-допуск:.....

Контроль после завершения работ:

15 Проведен контроль с целью исключения риска возникновения пожара.

16 Подключение пожарных датчиков/извещателей или цепей возобновил:

.....

17 Газовые баллоны располагаются вблизи выхода на улицу/ворот для облегчения их эвакуации в случае возникновения пожара.