

Reglementări privind siguranța pentru executarea de lucrări la cald 1 ianuarie 2020

1. Definiție

Lucrări la cald înseamnă lucrări care implică utilizarea de unelte și echipamente care generează scânteii și căldură care pot cauza un incendiu. Lucrările la cald includ utilizarea de echipamente cu flacără deschisă, aer fierbinte, de sudură, de tăiere și de polizare.

2. Unde se aplică aceste reglementări privind siguranța?

Reglementările privind siguranța se aplică la executarea de lucrări la cald în toate mediile în care există un risc de incendiu.

Fac excepție lucrările la cald executate în spații de producție și ateliere proiectate special. Incinta trebuie să fie separată fizic de alte activități ca celula antifoc separată cu suprafețe necombustibile.

3. Acorduri cu meșteri/antreprenori externi

Dacă lucrarea la cald urmează a fi executată de un meșter/antreprenor extern, asiguratul trebuie să se asigure că cerințele reglementărilor privind siguranța sunt incluse într-un acord sau contract în scris cu meșterul/antreprenorul extern.

4. Cerințe privind securitatea

4.1 Instrucțiunile pentru executarea lucrărilor la cald publicate de Finance Norway sau instrucțiunile de lucru similare trebuie parcurse și semnate înainte de executarea lucrărilor. Aceste instrucțiuni de lucru sunt disponibile la adresa www.fgsikring.no.

4.2 Toate materialele combustibile din zona periculoasă unde se execută lucrarea la cald trebuie îndepărtate sau protejate.

4.3 Deschiderile din planșeele, pereții și plafoanele din zona periculoasă unde se execută lucrarea la cald trebuie sigilate.

4.4 Trebuie să fie accesibile extincitoare adecvate, în stare corespunzătoare, minimum 2 buc. extincitoare portabile de 6 kg/litri. Un extingtor portabil poate fi înlocuit cu un furtun de incendiu cu apa pornită până la duză.

4.5 Patrula(-ele) antiincendiu specificate trebuie să fie prezente în timpul lucrării, în timpul pauzelor și pe durata de timp necesară după finalizarea lucrării, cel puțin o oră. Persoana care execută lucrarea la cald poate acționa drept patrulă antiincendiu în cazurile în care riscul de incendiu este considerat a fi redus.

4.6 Patrula antiincendiu și persoana care execută lucrarea trebuie să dețină un certificat pentru lucrări la cald de la Asociația Norvegiană de Protecție Antiincendiu sau de la o organizație parteneră din altă țară nordică.

5. Cerințele următoare privind siguranța se aplică la executarea de lucrări pe acoperișuri

5.1 Se interzice utilizarea unei flăcări deschise pe acoperișuri din lemn căptușite și ventilate.

5.2 Când se utilizează o flacără deschisă pe acoperișuri compacte și pe alte acoperișuri nemenționate la punctul 5.1, izolația inflamabilă trebuie protejată cu cel puțin 30 mm de izolație necombustibilă. Când se utilizează o flacără deschisă, trebuie să existe o distanță de siguranță de cel puțin 60 cm față de parapet, cornișe, jgheaburi, scurgeri de apă pluvială și elemente similare care constau din materiale combustibile.