

Правила безопасности при проведении огневых работ 1.1.2020

1. Определение

Под огневыми (пожароопасными) работами понимаются виды работ с использованием инструментов и оборудования, при которых происходит искрение и выделяется теплота, способные вызвать возгорание и пожар. Такие работы включают использование открытого огня, термофенов, сварочного, резального и/или шлифовального оборудования.

2. Область действия правил безопасности

Настоящие правила действуют при выполнении огневых работ во всех средах, где имеется риск возникновения пожара.

Исключение представляют огневые работы, выполняемые в специально оборудованных для этой цели производственных цехах и мастерских. Такое помещение должно быть отделено от остальной территории предприятия, образуя выделенный пожарный отсек. Его поверхности должны быть негорючими.

3. Договор со сторонним профессиональным работником/подрядчиком

В том случае, если огневые работы должны выполняться привлекаемым сторонним профессиональным работником/подрядчиком, страхуемая сторона обязана обеспечить включение требований правил безопасности в письменный договор или контракт с данными исполнителями работ.

4. Требования безопасности

4.1 Производственная инструкция по выполнению огневых работ, выпущенная Finans Norge, или соответствующая ей аналогичная инструкция должны быть заполнены и подписаны до начала работ. Производственная инструкция доступна на www.fgsikring.no.

4.2 Все горючие материалы в опасной зоне, в которой проводятся огневые работы, должны быть убраны или защищены.

4.3 Проемы и отверстия в полу, стенах и потолках/кровле в опасной зоне, в которой проводятся огневые работы, должны быть заделаны/уплотнены.

4.4 Пригодные средства пожаротушения в работоспособном состоянии, мин. 2 шт. ручных огнетушителей по 6 кг/л, к которым имеется легкий доступ. Ручной огнетушитель можно заменить пожарным шлангом с подводом воды к брандспойту.

4.5 Назначенные наблюдающие постоянно оценивают пожароопасность при выполнении работ, в перерывах и в течение необходимого времени после завершения работ, мин. 1 час после окончания работ. В случае, если риск пожара оценивается как низкий, разрешается выполнение функций наблюдающего исполнителю работ.

4.6 Наблюдающий и исполнитель должны иметь действующее квалификационное удостоверение на право выполнения огневых работ, выданное Норвежской ассоциацией

противопожарной защиты (Norsk brannvernforening) или сотрудничающей с ней организацией одной из Северных стран.

5. В отношении работ на кровле действуют, в дополнение к вышеперечисленным пунктам, следующие требования безопасности

5.1 Запрещается использование открытого огня при проведении работ на облицованных и вентилируемых деревянных кровлях.

5.2 При использовании открытого огня на компактных и прочих типах кровель, не упомянутых в п. 5.1, огнеопасная изоляция должна быть защищена слоем негорючей изоляции не менее 30 мм. При использовании открытого огня необходимо соблюдать безопасное расстояние не менее 60 см до парапетов, карнизов, вводов, стоков и др., изготовленных из горючих материалов.